

LISA Energiaring OÜ mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr E208

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr.	Mõõtmise/katse	Mõõtmise-/ katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-01-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
2.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontrollmõõtmine			Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-02-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
3.	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine			Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-03-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
4.	Maanduri maandustakistuse mõõtmine			Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-05-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
5.	Maasilmuse takistuse mõõtmine			Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-04-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
6.	Rikkevoolukaitseadmete rakendamise kontroll		Rakendumisaeg	Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-04-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)
7.	Puutepinge mõõtmine		Pinge	Energiaring OÜ mõõtemetoodika MM-08-01 ver.2, 29.09.2019 (EVS-HD 60364-6:2016)

2. **Õigusakt:** MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

3. **Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus:** Energiaring OÜ katselabor

Tegevuskoha address(id): objekti asukohas


E-posti address: ants.morel@gmail.com


4. **Mõõtetevetevuse eest vastutav isik:** Ants Morel

5. **Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:**

- teatada Eesti Akrediteerimiskeskusele kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetevetevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);

- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada Eesti Akrediteerimiskeskusel läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.


Kristiina Säärniit
Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja



Tallinn, 30.09.2021