

LISA Loo Elektriehitus OÜ mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr **E221**

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr.	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/ katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	EVS-HD 60364-6:2016 LE MM 01 – 2019
2.	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 LE MM 04 – 2019
3.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontrollimine			EVS-HD 60364-6:2016 LE MM 02 – 2019
4.	Maandustakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 LE MM 05 – 2019
5.	Rikkevoolukaitseadmete rakendamise kontroll		Rakendumisaeg	EVS-HD 60364-6:2016 LE MM 03 – 2019

2. Õigusakt: MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus: mõõtelabor

Tegevuskoha aadress(id): klientide juures

E-posti aadress: kalev@looelekter.ee

4. Mõõtetevetevuse eest vastutav isik: Kalev Salvet

5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada Eesti Akrediteerimiskeskusele kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetevetevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada Eesti Akrediteerimiskeskusel läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Kristiina Saarniit

Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja