

LISA Osahing Andruse MT mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr
E223

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr.	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldis	Takistus	Metoodika MM-01 p.5.2 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
2.	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine			Metoodika MM-01 p.5.3 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
3.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontrollimine			Metoodika MM-01 p.5.4 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
4.	Maandustakistuse mõõtmine			Metoodika MM-01 p.5.5 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
5.	Rikkevoolukaitseadmete rakendumise kontroll		Rakendumisaeg	Metoodika MM-01 p.5.6 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)

2. Õigusakt: MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus: mõõtelabor

Tegevuskoha aadress(id): klientide juures

E-posti aadress: andrusemt@mail.ru

4. Mõõtetevetevuse eest vastutav isik: Aleksandr Medvedev

5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada Eesti Akrediteerimiskeskusele kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetevetevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendada erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada Eesti Akrediteerimiskeskusel läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Kristiina Saarniit

Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja