



EESTI AKREDITEERIMISKESKUS
ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE

LISA AIA Elekter OÜ mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr E228

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/ katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Maandustakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	EVS-HD 60364-6:2016 AIA ELEKTER OÜ mõõtemetoodika
2.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll			EVS-HD 60364-6:2016 AIA ELEKTER OÜ mõõtemetoodika
3.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 AIA ELEKTER OÜ mõõtemetoodika
4.	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 AIA ELEKTER OÜ mõõtemetoodika
5.	Rikkevoolukaitselülite rakendumise kontroll		Rakendumisaeg	EVS-HD 60364-6:2016 AIA ELEKTER OÜ mõõtemetoodika

2. Õigusakt:

MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” § 5 lg 4.

3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus: AIA Elekter OÜ mõõtelabor

Tegevuskoha aadress(id): objekti asukohas

E-posti aadress: jaak@aiaelekter.ee

4. Mõõtetevgevuse eest vastutavad isikud: Jaak Matsi

5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetevgevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatus ning täita nendega seotud SA Eesti Akrediteerimiskeskus poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada SA-l Eesti Akrediteerimiskeskus läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Kristiina Saarniit
EAK juhataja

Argo Pandis
Peaassessor

Tallinn, 11.09.2019