

LISA NPM Silmet OÜ mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr **E273**

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Nr	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	EI 01-17 EVS-HD 60364-6:2016
2.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontrollimõõtmine			EI 02-17 EVS-HD 60364-6:2016
3.	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine			EI 03-19 EVS-HD 60364-6:2016
4.	Maandustakistuse mõõtmine			EI 04-17 EVS-HD 60364-6:2016
5.	Rikkevoolukaitse-seadmete rakendumise kontroll		Rakendumisaeg	EI 05-17 EVS-HD 60364-6:2016

2. Õigusakt:

MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus:

NPM Silmet OÜ Energiaosakond

Tegevuskoha aadress(id): klientide juures

E-posti aadress: a.surgutchov@neomaterials.com

4. Mõõtetgevuse eest vastutavad isikud:

Aleksander Surguchov, Oleg Gusarov

5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetgevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud SA Eesti Akrediteerimiskeskus poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada SA-l Eesti Akrediteerimiskeskus läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Kristiina Saarniit
EAK juhataja

Toomas Tiivel
Peaassessor